



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Краснодарскому краю

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Славянском,
Красноармейском, Калининском районах

Предписание

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

№201п-26-2023

ст. Старовеличковская
(место выдачи предписания)

«16» ноября 2023г.

Мною, главным специалистом-экспертом Мануйловой Татьяной Николаевной
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения - средняя общеобразовательная школа №6 имени полковника ВВС РФ В.П. Чикунова станицы Старовеличковской, 353793, Краснодарский край, Калининский район, ст. Старовеличковская, ул. Школьная, 42.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее СП 2.4.3648-20):

п.2.4.3 СП 2.4.3648-20 - обучающиеся 1 А класса не обеспечены мебелью в соответствии с их ростом и возрастом, согласно акту обследования мебели №109 от 14.01.2023г. из 5 замеров мебели 5 не соответствуют росту детей; в кабинетах русского языка, информатики поверхность ученической мебели (столы, стулья) с дефектами;

п.2.4.6.1 СП 2.4.3648-20 - в составе комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи, работающих на сырье, не предусмотрен холодный цех, отдельная моечная столовой посуды, склад;

п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20- помещения для приготовления пищи, хранения пищевой продукции не оборудованы в соответствии с таб. 6.18 главы VI СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее СанПиН 1.2.3685-21) - в овощных цехах недостаточно производственных столов, при отсутствии холодного цеха не установлены приборы для обеззараживания воздуха в мясорыбном, овощном цехах;

п.2.4.6.3 СП 2.4.3648-20 - часть столовой мебели (столы, стулья) в обеденном зале имеет дефекты, повреждения покрытия, не позволяющие проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств;

п.2.4.11 СП 2.4.3648-20 - имеет дефекты санитарно-техническое оборудование (чаши «Генуя») в туалете начальных классов;

п.п.2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 - имеются дефекты, повреждения пола в коридоре 1 этажа, в комнате для хранения и обработки уборочного инвентаря, в гардеробе здания начальных классов, стен в кабинете №22; следы протечек, грибка на потолке в кабинетах №2,11, в коридоре спортивного зала;

п.2.7.4 СП 2.4.3648-20 - не обеспечены местной системой вытяжной вентиляции на пищеблоке ванны, являющиеся источником выделения влаги, тепловое оборудование. Не проводилось не



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Краснодарскому краю

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Славянском,
Красноармейском, Калининском районах

Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований

№201п-26-2023

ст. Старовеличковская
(место выдачи предписания)

«16» ноября 2023г.

Мною, главным специалистом-экспертом Мануйловой Татьяной Николаевной
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения - средняя общеобразовательная школа №6 имени полковника ВВС РФ В.П. Чикунова станицы Старовеличковской, 353793, Краснодарский край, Калининский район, ст. Старовеличковская, ул. Школьная, 42.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее СП 2.4.3648-20):

п.2.4.3 СП 2.4.3648-20 - обучающиеся 1 А класса не обеспечены мебелью в соответствии с их ростом и возрастом, согласно акту обследования мебели №109 от 14.01.2023г. из 5 замеров мебели 5 не соответствуют росту детей; в кабинетах русского языка, информатики поверхность ученической мебели (столы, стулья) с дефектами;

п.2.4.6.1 СП 2.4.3648-20 - в составе комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи, работающих на сырье, не предусмотрен холодный цех, отдельная моечная столовой посуды, склад;

п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20- помещения для приготовления пищи, хранения пищевой продукции не оборудованы в соответствии с таб. 6.18 главы VI СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее СанПиН 1.2.3685-21) - в овощных цехах недостаточно производственных столов, при отсутствии холодного цеха не установлены приборы для обеззараживания воздуха в мясорыбном, овощном цехах;

п.2.4.6.3 СП 2.4.3648-20 - часть столовой мебели (столы, стулья) в обеденном зале имеет дефекты, повреждения покрытия, не позволяющие проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств;

п.2.4.11 СП 2.4.3648-20 - имеет дефекты санитарно-техническое оборудование (чаши «Генуя») в туалете начальных классов;

п.п.2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 - имеются дефекты, повреждения пола в коридоре 1 этажа, в комнате для хранения и обработки уборочного инвентаря, в гардеробе здания начальных классов, стен в кабинете №22; следы протечек, грибка на потолке в кабинетах №2,11, в коридоре спортивного зала;

п.2.7.4 СП 2.4.3648-20 - не обеспечены местной системой вытяжной вентиляции на пищеблоке ванны, являющиеся источником выделения влаги, тепловое оборудование. Не проводилось не

реже 1 раза в 10 лет обследование технического состояния системы общей вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) с применением инструментальных измерений вытяжки;

✓ п.2.8.5 СП 2.4.3648-20- допускается использование в одном помещении (кабинете №2) ламп с разным световым излучением;

✓ п.2.8.8 - стены в кабинете математики выполнены плитами МДФ темно-коричневого цвета, не обеспечивающие матовую поверхность светлых оттенков с коэффициентом отражения от панелей стен не менее 0,55;

✓ п.2.11.3 СП 2.4.3648-20 - не маркирован уборочный инвентарь в зависимости от назначения помещений и видов работ, допускается хранение уборочного инвентаря для туалета вместе с другим инвентарем;

✓ п.2.10.3, 3.4.16 СП 2.4.3648-20 - согласно экспертному заключению Красноармейского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» №2470/25 от 16.11.2023г. расписание занятий в 5-9 классах не соответствует требованиям санитарных правил, а именно: в 9-х классах неравномерно распределена недельная нагрузка, так в субботу запланировано 4 урока, а в течение недели по 7 уроков, в 7А, 8А, 9А классах не предусмотрен облегченный день в среду и четверг. Расписание уроков в 6А, 8А, 9А составлено без учета динамики дневной умственной работоспособности, наиболее сложные предметы запланированы на 5,6,7 урок. Часы, отведенные на внеурочную деятельность, организованы в формах, аналогичных урочной (читательская грамотность, кубановедение, финансовая математика, практикум по геометрии, занимательная физика), перерыв между урочными и внеурочными занятиями 5 минут, вместо 20;

✓ п.3.4.5 СП 2.4.3648-20 - в гардеробе начальной школы не оборудованы места для каждого класса, исходя из площади не менее 0,15м² на ребенка, не оснащен достаточным количеством крючков для одежды на каждого обучающегося, местом для хранения обуви, отсутствуют лавки (скамейки);

✓ п.3.4.13 СП 2.4.3648-20 - не обеспечены холодным и горячим водоснабжением кабинеты химии, биологии, начальных классов;

✓ п.3.4.14 СП 2.4.3648-20- площадь учебного кабинета №22 при фронтальных формах занятий составляет 1,5 м.кв. вместо не менее 2,5 м.кв. на одного обучающегося без учета площади, необходимой для расстановки дополнительной мебели (шкафы, тумбы и другие) для хранения учебных пособий и оборудования рабочего места преподавателя.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Устранить нарушения обязательных требований ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п.2.4.3, 2.4.6.1, 2.4.6.2, 2.4.6.3, 2.4.11, 2.5.2, 2.5.3, 2.7.4, 2.8.5, 2.8.8, 2.10.3, 2.11.3, 3.4.5, 3.4.13, 3.4.14, 3.4.16 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок до 15.11.2024

2. Устранить нарушения обязательных требований таб. таб.6.18 главы VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Срок до 15.11.2024

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)


Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа №6 имени полковника ВВС РФ В.П. Чикунова станицы Старовеличковской, 353793, Краснодарский край, Калининский район, ст. Старовеличковская, ул. Школьная, 42.

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Славянском, Красноармейском, Калининском районах, по адресу: г.Славянск-на-Кубани, ул. Дзержинского, 243, тел./факс 8(861)4640097, E-mail: sses@gambler.ru или заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «15» ноября 2024г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания. Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

**Главный специалист - эксперт
Мануйлова Татьяна Николаевна**



(подпись)

С предписанием ознакомлен(а) «16» ноября 2023г. ✓



(подпись)

Ерошенко И.В.


(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: _____

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Славянском, Красноармейском, Калининском районах, по адресу: г.Славянск-на-Кубани, ул. Дзержинского, 243, тел./факс 8(861)4640097, E-mail: sses@gambler.ru или заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «15» ноября 2024г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания. Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

**Главный специалист - эксперт
Мануйлова Татьяна Николаевна**



(подпись)

С предписанием ознакомлен(а) «16» ноября 2023г. ✓



(подпись)

Ерошенко И.В.

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: _____